

PRESTATIEVERKLARING


Nummer: 1207572

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Sanivesk Paneel Radiator Imago Duo Wit T22- 90x80cm CE							
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	Adoria: Design en plaatradiatoren - Type 22 (PKKP) Productgroep : 7300 Artikelnummers: 1207572 – EAN 8718848192901							
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Radiatoren voor gebruik van verwarmingssystemen in gebouwen							
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Fetim BV Kopraweg 1 1047 BP Amsterdam Nederland							
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Fetim BV Quality Assurance Manager Fetim Group Mevr. Max Vos Kopraweg 1 1047 BP AMSTERDAM Tel: +31 20 5805223 Email: m.vos@fetimgroup.com							
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3							
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:								
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	EN 442-1:2014							
9. Aangegeven prestatie								
	Essentiële kenmerken			Prestatie			Geharmoni-seerde technische specificatie	
	Brandgedrag			Klasse A1			EN 442-1:2014	
	Vrijkomen gevaarlijke stoffen			ND				
	Oppervlakttemperatuur			Maximum 120 °C				
	Weerstand tegen druk			Lek test: 1300 kPa Sterkte druk test: 1690 kPa verklaard max. werkdruk: 1000kPa				
	Weerstand tegen corrosie			Geen corrosie na 100u vochtigheid				
	Weerstand tegen minimale impact			Klasse 0				
	Thermisch output test			Thermische output karakteristieke vergelijkingen (L= lengte in mtr)				
	Hoogte	ΔT 50 °C		ΔT 60 °C		n	K _m	Φ=K _m · ΔT ⁿ
		Watt/m	Kcal/hm	Watt/m	Kcal/hm			
	300	923	794	1177	1012	1,3301	5,07625	
	400	1181	1016	1502	1292	1,3203	6,74569	
	500	1425	1226	1810	1556	1,3106	8,4562	
	600	1658	1426	2102	1807	1,3008	10,22205	
	700	1881	1617	2385	2051	1,3033	11,48291	
	800	2094	1801	2657	2285	1,3057	12,66758	
900	2299	1977	2919	2510	1,3082	13,77219		

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group



Amsterdam, Nederland - 29/04/2019