

PRESTATIEVERKLARING

No.: 20210526001

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Beschrijving
Mini smoke detector Lithium ²

NEDIS-artikelnummer
DTCTSL40WT

Leverancier Artikelnummer
HS1SA

EAN
5412810269211

2. Beoogd gebruik:

Branddetectie en brandalarmsystemen geïnstalleerd in en rond gebouwen

3. Fabrikant:

NEDIS B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-HERTOGENBOSCH
The Netherlands

4. Geautoriseerde vertegenwoordiger:

Not applicable

5. Systeem van beoordeling

systeem : System 1

6. Geharmoniseerde norm:

Geharmoniseerde norm:
EN 14604 :2005/AC :2008

Aangemelde instantie(s):

1008 TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság

Certificaat van standprestaties:

1008-CPR-MC 69265955 0001

7. Europese technische beoordelingsreferentie:

Not applicable

PRESTATIEVERKLARING

No.: 20210526001

8. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Harmoniseerde technische specificatie
Nominale activeringsomstandigheden / gevoeligheid, responsvertraging (responstijd) en prestaties onder brandconditie	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 4.12; 4.18; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.15; 5.17; 5.18; 5.19; 5.20
Operationele betrouwbaarheid	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17; 4.19; 5.11; 5.16; 5.22; 5.23; 5.24
Tolerantie voor leveringsspanning	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 5.21
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en responsvertraging: temperatuurweerstand	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 5.7; 5.8
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: trillingsweerstand	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 5.12; 5.13
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtweerstand	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 5.9
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: corrosieweerstand	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 5.10
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: elektrische weerstand	Pass	EN 14604:2005/AC:2008 5.14
OPMERKING: De producten, die onder deze standaard vallen, worden verondersteld te werken - in een gebeurtenis van brandweer voordat de brand zo groot wordt dat ze hun primaire functies beïnvloeden. Daarom is er geen vereiste om te functioneren wanneer blootgesteld aan direct vuur.		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS:

Plaats en datum van afgifte: : 's-Hertogenbosch , 17-2-2023
Naam, functie: : **Gard Moors**, Compliance & Quality Manager NEDIS
Naam van het bedrijf: : **NEDIS**

Handtekening:



De Tweeling 28 - 5215MC
P.O. Box 70509 - 5201CL
's-Hertogenbosch, The Netherlands
+31 (0)73 599 1055
www.nedis.com