

# PRESTATIEVERKLARING

Verordening Bouwproducten: 305/2011

Nr. Dop-SM11-01

---

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** SM11/SM11W/SM11R4/SM11R8/SM11HR/SM11HW
2. **Type, partij- of serienummer of enig ander element ter identificatie van het bouwproduct overeenkomstig artikel 11, lid 4, van de VBV:** Rookmelderapparaat:  
SM11/SM11W/SM11R4/SM11R8/SM11HR/SM11HW Elk afzonderlijk product is geïdentificeerd met een label met een productiedatumcode en partijnummer.
3. **Beoogd gebruik of beoogde toepassingen van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:** Rookmelder (EN 14604:2005+AC:2008), geïnstalleerd in particuliere woningen.
4. **Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant overeenkomstig artikel 11, lid 5:** Shenzhen Fire Security Technology CO., LTD Verdieping 4, Gebouw 39, Nr. 2 Industriepark, Gemeenschap Shapuwei, Stad Songgang, District Bao'an, Shenzhen
5. **Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, genoemde taken omvat:** Shenzhen Fire Security Technology Co., LTD Verdieping 4, Gebouw 39, Nr. 2 Industriepark, Gemeenschap Shapuwei, Stad Songgang, District Bao'an, Shenzhen
6. **Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de constante prestatie van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V van de VBV:** Systeem 1
7. **In het geval van een prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat valt onder een geharmoniseerde norm:** TÜV Rheinland InterCert Kft (aangemeld instantienummer: 1008) heeft typebeproeving van het product, de eerste inspectie van de productielocatie en van de fabrieksproductiecontrole uitgevoerd, met doorlopend toezicht, beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductiecontrole onder systeem 1, en heeft het volgende conformiteitscertificaat afgegeven:  
**1008-CPR-MC 69265247 002**
8. **In het geval van een prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Beoordeling is afgegeven:** Niet van toepassing
9. **Aangegeven prestatie:** Dit bouwproduct voldoet aan alle eisen inclusief alle hieronder vermelde wezenlijke kenmerken:

Wezenlijke kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie EN 14604:2005+AC:2008
Nominale activeringsomstandigheden / gevoeligheid / reactievertraging (reactietijd) en prestatie onder brandomstandigheden	Geslaagd	Art.: 4.12, 4.18, 5.2 t/m 5.6, 5.15, 5.17 t/m 5.20
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	Art.: 4.1 t/m 4.11, 4.13 t/m 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 t/m 5.24
Tolerantie voor voedingsspanning	Geslaagd	Art.: 5.21
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en reactievertraging: temperatuurbestendigheid	Geslaagd	Art.: 5.7 en 5.8
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: trillingbestendigheid	Geslaagd	Art.: 5.12 en 5.13
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: vochtigheidsbestendigheid	Geslaagd	Art.: 5.9
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: corrosiebestendigheid	Geslaagd	Art.: 5.10
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: elektrische stabiliteit	Geslaagd	Art.: 5.14

10. De prestatie van het hierboven geïdentificeerde product is in overeenstemming met de prestatie en de wezenlijke kenmerken zoals aangegeven in dit certificaat. De prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Shenzhen Fire Security Technology Co., Ltd.

Ondertekend namens Shenzhen Fire Security Technology Co., Ltd. door:

**Dhr. Roby Zou** Algemeen Directeur

Plaats en datum van uitgifte: Shenzhen – **31 maart 2021**

---

*SHENZHEN FIRE SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD* Verdieping 4, Gebouw 39, Nr. 2 Industriepark, Gemeenschap Shapuwei, Stad Songgang, District Bao'an, Shenzhen, China TEL: 086-0755-27783282 | [WWW.VOLCANO-SAFETY.COM](http://WWW.VOLCANO-SAFETY.COM)